

Қазақстан Республикасы Түркістан
облысы Сарыағаш ауданы
«Болат Қалқан»
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
БСН 240240007012
«Kaspi Bank» АҚ
ИИК KZ39722S000034204541
БИК банка CASPKZKA
КБе 17
Эл. пошта: bolat.kalkan@mail.ru
Ұялы тел.: +7(705)103-13-13



Республика Казахстан область
Туркестан район Сарыағаш
Товарищество с ограниченной
ответственностью «Болат Калкан»
БИН 240240007012
АО «Kaspi Bank»
ИИК KZ39722S000034204541
БИК банка CASPKZKA
КБе 17
Эл. почта: bolat.kalkan@mail.ru
Моб. тел.: +7(705)103-13-13

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТА В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Сведения о заказчике и исполнителе:

1.1 Сведения о заказчике.

Полное и сокращенное наименование заказчика: ТОО «Интеллектуальная образовательная школа имени «Күмісай Тасболатова»;
(наименование организации заказчика)

Местонахождение: РК, Область Туркестан, район Сарыағаш, село Жемисти, улица Т.Толендиулы, д. №138;

Представитель организации: Директор ТОО «Интеллектуальной образовательной школы имени «Күмісай Тасболатова» Камбаров Рахымжан Алишевич;

1.2. Сведения об исполнителе - экспертной организации Полное и сокращенное наименование исполнителя: ТОО «Болат Қалқан»
(наименование организации исполнителя)

Местонахождение: РК, область Туркестан, город Сарыағаш, улица Казыбек Би, дом №233.

Руководитель организации: Зиябеков Галымжан Кадырович

2. Экспертная организация аккредитована на осуществление деятельности по аудиту в области пожарной безопасности: Аттестат аккредитации №KZ04VVB00001041 от 14.02.2024 года.

Основание проведения аудита в области пожарной безопасности: Договор №084 от 28 мая 2025 года.

3. Цель проведения независимой оценки пожарного риска:

Аудит в области пожарной безопасности проводится в целях определения соответствия объекта требованиям пожарной безопасности.

4. Лица, участвовавшие в проведении аудита в области пожарной безопасности:

4.1. Фамилии, имена и отчества должностных лиц представителей заказчика и исполнителя, организации, эксплуатирующей объект, в присутствии которых проводилось обследование:

Представители организации исполнителя:

Руководитель организации – Зиябеков Г.К.

Эксперт аудитор – Керимкулов Е.К.

Эксперт аудитор – Мамыров Т.А.

Представители организации заказчика: Директор ТОО «Интеллектуальной образовательной школы имени «Күмісай Тасболатова» Камбаров Рахымжан Алишевич;

5. Объект, в отношении которого проводится аудит в области пожарной безопасности.

5.1 Наименование в соответствии с фактическим использованием: ТОО «Интеллектуальная образовательная школа имени «Күмісай Тасболатова», по адресу: РК, Область Туркестан, район Сарыагаш, село Жемисти, улица Т.Толендиулы, д. №138;

(указать наименование зданий, сооружений, территорий)

5.2 Класс функциональной пожарной опасности: Ф 1.1 – среднее образовательное заведение, не квартирные специализированные социальные учреждения для престарелых граждан, инвалидов; комплексы больничных зданий, спальных корпусов интернатов.

5.3 Вид права: частная собственность, аренда, оперативное управление.

6. Определение требований пожарной безопасности, на основе которых проведен аудит в области пожарной безопасности.

6.1 Перечень законодательных и нормативных правовых актов, регламентирующих требования пожарной безопасности для объекта: Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа 2021 года № 405 Об утверждении технического регламента «Общие требования и пожарной безопасности» и Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан №55 от 21.02.2022 года «Об утверждении правил пожарной безопасности»

7. Общетеchnическая характеристика объекта.

7.1 Предприятие, организация осуществляет вид деятельности: средняя образовательная школа;

7.2 Здания, помещения предназначены для: дневного пребывания детей школьного возраста, здания, помещения представляют собой спортивные залы, столовая и кабинеты;

7.3 Блок «А» школа

Этажность: двух этажный

Фундамент здания: железобетон

Стены наружные (материал): жженый кирпич

Внутренние стены и перегородки (материал): кирпич

Кровля (тип, материал): профлист

Лестницы (материал): да

Перекрытия (материал): нет

Высота здания: 7 м

Площадь здания, помещений: 1562,4 м²

Площадь застройки: 1562,4 м²

Объем здания: 10936,8 м³

Освещение: электрическое

Вентиляция: естественная

Отопление: автономная

Объект охраняется: штатная охрана

7.4 Блок «Б» школа

Этажность: трех этажный
Фундамент здания: железобетон
Стены наружные (материал): жженый кирпич
Внутренние стены и перегородки (материал): кирпич
Кровля (тип, материал): профлист
Лестницы (материал): да
Перекрытия (материал): нет
Высота здания: 9 м
Площадь здания, помещений: 891,75 м²
Площадь застройки: 891,75 м²
Объем здания: 8025,75 м³
Освещение: электрическое
Вентиляция: естественная
Отопление: автономная
Объект охраняется: штатная охрана

7.5 Блок «В» школа

Этажность: двух этажный
Фундамент здания: железобетон
Стены наружные (материал): шлакаблок
Внутренние стены и перегородки (материал): кирпич
Кровля (тип, материал): профлист
Лестницы (материал): да
Перекрытия (материал): нет
Высота здания: 7 м
Площадь здания, помещений: 864 м²
Площадь застройки: 864 м²
Объем здания: 6048 м³
Освещение: электрическое
Вентиляция: естественная
Отопление: автономная
Объект охраняется: штатная охрана

8. Документарная проверка

№ п/п	Наименование документации	имеется	отсутствует	примечание
1	Приказ о назначении лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности	Да		
2	Удостоверения о прохождении сотрудников пожарно-технического минимума	Да		
3	Приказы об установлении противопожарного режима	Да		
4	Инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте	Да		
5	Журнал регистрации вводных, первичных, повторных и целевых противопожарных инструктажей	Да		
6	Акт ввода в эксплуатацию автоматических система обнаружения и тушения пожаров, систем дымоудаления и оповещения людей (при наличии)	Да		
4	План-график работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем	Да		

	обнаружения и тушения пожаров, систем дымоудаления и оповещения людей			
8	Акты проверки работоспособности систем внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения	Нет		
9	Протокол эксплуатационных испытаний металлических пожарных лестниц и ограждений кровли	Да		
10	Журнал учета наличия и технического состояния первичных средств пожаротушения	Да		
11	Протокол проверки состояния огнезащитной обработки	Да		
12	Акты замеров сопротивления изоляции силового и осветительного электрооборудования, электросети	Да		
13	Протокол проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств	Да		

8.1 Информация о дополнительно подверженной анализу документации, характеризующую пожарную опасность объекта, а также уровень подготовки персонала: Положительный, ТОО «Интеллектуальная образовательная школа имени «Күмісай Тасболатова», соответствует требованиям Приказа Министра №55 от 21.02.2022 г.

9. Результаты обследования объекта.

9.1 Изложение выявленных нарушений с указанием статей, пунктов требований, установленных законодательством Республики Казахстан, место обнаружения нарушений или расчетов пожарного риска: Замечаний не выявлено.

10. Результаты расчетов пожарного риска.

10.1 Изложение порядка расчета значений пожарного риска: При проведении аудита в области пожарной безопасности на объекте ТОО «Интеллектуальная образовательная школа имени «Күмісай Тасболатова», по адресу: РК, Область Туркестан, район Сарыагаш, село Жемисти, улица Т.Толендиулы, д. №138, грубых, значительных или не значительных замечаний не выявлено.

10.2 Вывод: На основании критериев пожарного риска в области пожарной безопасности с учетом субъективных критериев оценки степени рисков и в соответствии требованиями Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа 2021 года №405 Об утверждении технического регламента «Общие требования и пожарной безопасности» и Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан №55 от 21.02.2022 г «Об утверждении правил пожарной безопасности», ТОО «Интеллектуальная образовательная школа имени «Күмісай Тасболатова», по адресу: РК, Область Туркестан, район Сарыагаш, село Жемисти, улица Т.Толендиулы, д. №138, соответствует требованиям пожарной безопасности и освобождается от особого проядка проведения проверок пожарной безопасности (заключение действительно в течении одного года со дня его утверждения).

10.3 В случае наличия каких либо изменений в предоставленных исходных данных заключение подлежит обязательной корректировке. Разработчики настоящего заключение не несут ответственности за иные

технические решения, принятые собственником и не предусмотренные настоящим заключением.

11. Выводы об обеспечении или не обеспечении пожарной безопасности: ТОО «Интеллектуальная образовательная школа имени «Күмісай Тасболатова», по адресу: РК, Область Туркестан, район Сарыагаш, село Жемисти, улица Т.Толендиулы, д. №138, соответствует требованиям Приказ Министра №55 от 21.02.2022 г. «Об утверждении правил пожарной безопасности».

12. Дополнительные условия настоящего заключения.

12.1 Заключение теряет силу в случаях:

- ликвидации или смены заказчика (юридического лица, ИП, физического лица);
- не указанных в настоящем заключении (то есть вновь допущенных) нарушений требований пожарной безопасности: архитектурно-строительных, объемно-планировочных решений зданий (сооружений); технологических процессов, территорий. А также в случаях изменения классов функциональной пожарной опасности (функционального назначения) объекта или его частей, капитального ремонта, реконструкции, технического перевооружения.

13. Перечень использованных нормативных актов и документов, справочных источников и исходных данных, и другой информации: Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа 2021 года №405 Об утверждении технического регламента «Общие требования и пожарной безопасности» и Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан №55 от 21.02.2022 года «Об утверждении правил пожарной безопасности»

14. Приложения:

- Документы по аккредитации;
- Копии подтверждающих документов по пункту 8 заключения.

14.1 Представители объекта аудита (заказчика):

Директор ТОО «Интеллектуальной образовательной школы имени «Күмісай Тасболатова»



Камбаров Р.А.
Ф.И.О

14.2 Представители экспертной организации, проводившей аудит:

Руководитель организации



Зиябеков Г.К.
Ф.И.О

Эксперт аудитор

Керимкулов Е.К.
Ф.И.О

Эксперт аудитор

Мамыров Т.А.
подпись

Мамыров Т.А.
Ф.И.О